

ОТЧЕТ

о суточных параметрах узла теплоснабжения

Диапазон архива : 25.08.19 - 25.07.19

Абонент ЖКЧ Жест Договор N \_\_\_\_\_

Адрес Бурстеево ДБ

Теплосчетчик СТУ-1 No. 0 V 2.043

Схема подключения : 14

Дата/Время	V3, м3	V4, м3	V6, м3	V3-V4	T3, °C	T4, °C	P3, МПа	P4, МПа	M3, т	M4, т	M6, т	E2, ГДж	tНС, мин
25.08.19	64.018	40.123	0.0000	23.894	059.5	045.4	0.700	0.500	62.980	39.730	0.0000	8.1128	0.0000
24.08.19	63.877	40.084	0.0000	23.794	059.4	045.6	0.700	0.500	62.845	39.688	0.0000	8.0603	0.0000
23.08.19	64.339	40.040	0.0000	24.299	059.4	045.6	0.700	0.500	63.299	39.644	0.0000	8.1719	0.0000
22.08.19	63.387	40.087	0.0000	23.300	059.3	045.6	0.700	0.500	62.367	39.692	0.0000	7.8927	0.0000
21.08.19	65.026	40.079	0.0000	24.947	059.3	045.7	0.700	0.500	63.979	39.683	0.0000	8.2750	0.0000
20.08.19	64.612	40.106	0.0000	24.507	059.3	045.6	0.700	0.500	63.570	39.711	0.0000	8.2044	0.0000
19.08.19	64.771	40.221	0.0000	24.551	059.3	045.4	0.700	0.500	63.728	39.826	0.0000	8.2416	0.0000
18.08.19	68.136	40.189	0.0000	27.947	059.3	045.5	0.700	0.500	67.039	39.795	0.0000	9.0415	0.0000
17.08.19	64.369	40.285	0.0000	24.084	059.5	045.4	0.700	0.500	63.325	39.891	0.0000	8.1919	0.0000
16.08.19	65.681	40.322	0.0000	25.359	059.3	045.2	0.700	0.500	64.624	40.837	0.0000	8.4738	0.0000
15.08.19	67.211	41.210	0.0000	26.001	057.2	043.6	0.700	0.500	66.199	40.837	0.0000	8.3498	0.0000
14.08.19	69.202	41.358	0.0000	27.844	052.0	040.5	0.700	0.500	68.331	41.034	0.0000	7.8673	0.0000
13.08.19	69.216	41.465	0.0000	27.752	052.6	040.8	0.700	0.500	68.328	41.135	0.0000	7.9184	0.0000
12.08.19	67.525	41.573	0.0000	25.952	055.3	042.3	0.700	0.500	66.571	41.219	0.0000	8.0935	0.0000
11.08.19	72.637	41.294	0.0000	31.344	054.2	042.1	0.700	0.500	71.651	40.945	0.0000	8.7832	0.0000
10.08.19	69.463	41.491	0.0000	27.972	052.3	041.1	0.700	0.500	68.578	41.156	0.0000	7.8200	0.0000
09.08.19	67.631	41.453	0.0000	26.178	055.3	042.8	0.700	0.500	66.675	41.092	0.0000	7.9935	0.0000
08.08.19	68.113	41.421	0.0000	26.691	053.4	041.7	0.700	0.500	67.210	41.078	0.0000	7.8254	0.0000
07.08.19	68.250	41.462	0.0000	26.788	054.2	041.8	0.700	0.500	67.323	41.116	0.0000	7.9588	0.0000
06.08.19	67.084	41.539	0.0000	25.544	054.7	042.1	0.700	0.500	66.155	41.187	0.0000	7.7976	0.0000
05.08.19	65.724	41.644	0.0000	24.080	054.8	042.2	0.700	0.500	64.811	41.290	0.0000	7.4884	0.0000
04.08.19	70.829	41.536	0.0000	29.293	054.5	042.5	0.700	0.500	69.856	41.178	0.0000	8.4388	0.0000
03.08.19	67.118	41.771	0.0000	25.347	055.4	042.8	0.700	0.500	66.165	41.405	0.0000	7.8498	0.0000
02.08.19	56.431	32.767	0.0000	23.664	056.3	040.7	0.700	0.500	55.607	32.508	0.0000	7.4428	0.0000
01.08.19	49.957	24.714	0.0000	25.243	056.0	039.4	0.700	0.500	49.233	24.531	0.0000	7.4505	0.0000
31.07.19	50.013	24.798	0.0000	25.215	056.4	040.1	0.700	0.500	49.279	24.608	0.0000	7.4394	0.0000
30.07.19	48.690	24.862	0.0000	23.828	057.2	040.4	0.700	0.500	47.957	24.668	0.0000	7.2534	0.0000
29.07.19	48.766	24.869	0.0000	23.897	057.6	040.8	0.700	0.500	48.023	24.672	0.0000	7.3051	0.0000
28.07.19	49.913	24.912	0.0000	25.001	057.3	041.4	0.700	0.500	49.157	24.709	0.0000	7.4608	0.0000
27.07.19	47.914	24.978	0.0000	22.936	057.7	041.6	0.700	0.500	47.179	24.772	0.0000	7.0504	0.0000
26.07.19	48.722	24.958	0.0000	23.764	057.9	041.6	0.700	0.500	47.972	24.753	0.0000	7.2834	0.0000
ИТОГО:	1938.6	1147.6	0.0000	791.02	056.6	042.8	0.700	0.500	1910.0	1137.5	0.0000	245.54	0.0000

Подпись \_\_\_\_\_

"БД"

245,54: 4, 19=57,61  
Тход.

**Отчет**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 26/07/19г. - 25/08/19г.

Абонент:  
Адрес: Волжская 3  
Тепловычислитель ВКТ7 сг. N 1  
Договорные расходы:  
М сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 0.00 Град С

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч  
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246704      ВВОД 1      СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3      ФТ=1 ТЗ=0      КС=0x13FC      ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/07/19	57,24	51,60	5,64	44,78	44,07	38,74	38,26	5,81	6,00	4,00	0,550	0,298	24	0	
27/07/19	57,16	51,61	5,55	45,45	44,74	38,70	38,22	6,52	6,00	4,00	0,585	0,336	24	0	
28/07/19	56,78	51,24	5,54	45,70	45,01	38,66	38,18	6,83	6,00	4,00	0,600	0,346	24	0	
29/07/19	57,14	51,36	5,78	46,18	45,47	38,60	38,12	7,35	6,00	4,00	0,643	0,374	24	0	
30/07/19	56,43	50,58	5,85	46,79	46,08	39,45	38,97	7,11	6,00	4,00	0,630	0,357	24	0	
31/07/19	56,08	50,09	5,99	47,23	46,53	40,12	39,64	6,89	6,00	4,00	0,624	0,345	24	0	
01/08/19	55,58	49,49	6,09	47,27	46,57	40,07	39,59	6,98	6,00	4,00	0,630	0,344	24	0	
02/08/19	55,73	49,53	6,20	46,55	45,85	40,05	39,57	6,28	6,00	4,00	0,594	0,311	24	0	
03/08/19	54,79	48,86	5,93	46,51	45,85	40,02	39,54	6,31	6,00	4,00	0,581	0,305	24	0	
04/08/19	53,53	48,08	5,45	48,34	47,68	39,86	39,38	8,30	6,00	4,00	0,659	0,387	24	0	
05/08/19	53,92	48,16	5,76	47,45	46,76	39,87	39,39	7,37	6,00	4,00	0,624	0,346	24	0	
06/08/19	53,84	48,10	5,74	47,31	46,63	39,80	39,34	7,29	6,00	4,00	0,619	0,343	24	0	
07/08/19	53,21	47,49	5,72	47,18	46,55	39,75	39,29	7,26	6,00	4,00	0,613	0,340	24	0	
08/08/19	52,77	47,29	5,48	47,27	46,64	39,74	39,27	7,37	6,00	4,00	0,604	0,344	24	0	
09/08/19	54,01	48,19	5,82	47,64	46,97	39,68	39,20	7,77	6,00	4,00	0,650	0,372	24	0	
10/08/19	52,06	46,94	5,12	48,13	47,51	39,64	39,16	8,35	6,00	4,00	0,635	0,386	24	0	
11/08/19	52,89	47,29	5,60	47,33	46,73	39,56	39,11	7,62	6,00	4,00	0,624	0,356	24	0	
12/08/19	54,58	48,47	6,11	46,24	45,61	39,63	39,15	6,46	6,00	4,00	0,595	0,310	24	0	
13/08/19	52,08	46,67	5,41	47,62	46,99	39,49	39,06	7,93	6,00	4,00	0,624	0,366	24	0	
14/08/19	51,11	45,98	5,13	47,88	47,30	39,40	38,97	8,33	6,00	4,00	0,627	0,375	24	0	
15/08/19	55,36	49,42	5,94	46,49	45,81	39,51	39,03	6,78	6,00	4,00	0,608	0,336	24	0	
16/08/19	58,67	51,68	6,99	46,69	45,96	39,51	39,03	6,93	6,00	4,00	0,682	0,358	24	0	
17/08/19	58,82	51,84	6,98	45,72	44,99	39,57	39,09	5,90	6,00	4,00	0,620	0,305	24	0	
18/08/19	58,63	51,80	6,83	47,00	46,27	39,45	38,97	7,30	6,00	4,00	0,697	0,378	24	0	
19/08/19	58,66	51,92	6,74	46,90	46,16	39,46	38,98	7,18	6,00	4,00	0,685	0,373	24	0	
20/08/19	58,78	51,94	6,84	46,26	45,51	39,50	39,02	6,49	6,00	4,00	0,651	0,338	24	0	
21/08/19	58,68	51,99	6,69	47,15	46,40	39,47	38,99	7,41	6,00	4,00	0,697	0,387	24	0	
22/08/19	58,67	52,07	6,60	46,72	45,99	39,53	39,05	6,94	6,00	4,00	0,666	0,361	24	0	
23/08/19	58,77	52,05	6,72	46,30	45,58	39,55	39,07	6,51	6,00	4,00	0,645	0,337	24	0	
24/08/19	58,84	52,04	6,80	45,38	44,66	39,61	39,13	5,53	6,00	4,00	0,593	0,290	24	0	
25/08/19	58,89	52,00	6,89	46,31	45,57	39,55	39,07	6,50	6,00	4,00	0,654	0,339	24	0	
Итого:				1449,77	1428,44	1225,54	1210,84	217,60			19,509	10,743	744	0	
Средние:	55,90	49,86	6,04						6,00	4,00					

V Гкал.

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/07/1924:00	43345,26	42644,98	37120,69	36673,91	5971,07	654,905	325,264	20410	15121
25/08/1924:00	44795,03	44073,42	38346,23	37884,75	6188,67	674,414	336,007	21154	15121
Итого:	1449,77	1428,44	1225,54	1210,84	217,60	19,509	10,743	744	0

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 36361ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ  
 о суточных параметрах узла теплоснабжения  
 Диапазон архива : 25.09.19 - 25.08.19  
 Абонент \_\_\_\_\_ Договор № \_\_\_\_\_  
 Адрес \_\_\_\_\_

Теплосчетчик СТУ-1 №. 0 V 2.043  
 Схема подключения : 14

Дата/Время	V3, м3	V4, м3	V6, м3	V3-V4	T3, оС	T4, оС	P3, МПа	P4, МПа	M3, Т	M4, Т	M6, Т	E2, ГДж	тНС, мин
25.09.19	НетДанных												
24.09.19	66.344	39.267	0.0000	27.077	059.6	043.6	0.700	0.500	65.264	38.912	0.0000	9.1620	0.0000
23.09.19	66.370	39.235	0.0000	27.134	059.7	043.8	0.700	0.500	65.286	38.877	0.0000	9.1573	0.0000
22.09.19	70.514	39.177	0.0000	31.337	059.7	044.2	0.700	0.500	69.363	38.813	0.0000	10.121	0.0000
21.09.19	67.584	39.435	0.0000	28.149	059.8	044.4	0.700	0.500	66.478	39.065	0.0000	9.3582	0.0000
20.09.19	67.306	39.390	0.0000	27.916	059.5	044.2	0.700	0.500	66.213	39.025	0.0000	9.2943	0.0000
19.09.19	64.799	39.388	0.0000	25.411	059.8	044.2	0.700	0.500	63.738	39.023	0.0000	8.7401	0.0000
18.09.19	66.213	39.119	0.0000	27.094	059.5	044.2	0.700	0.500	65.140	38.756	0.0000	9.0378	0.0000
17.09.19	64.331	38.695	0.0000	25.636	059.2	043.9	0.700	0.500	63.297	38.341	0.0000	8.6433	0.0000
16.09.19	64.371	38.627	0.0000	25.744	059.4	044.1	0.700	0.500	63.331	38.270	0.0000	8.6811	0.0000
15.09.19	71.879	38.719	0.0000	33.159	059.2	044.8	0.700	0.500	70.722	38.350	0.0000	10.341	0.0000
14.09.19	66.357	39.030	0.0000	27.327	058.9	044.4	0.700	0.500	65.301	38.665	0.0000	8.9237	0.0000
13.09.19	63.710	36.882	0.0000	26.827	058.4	044.8	0.700	0.500	62.712	36.531	0.0000	8.5357	0.0000
12.09.19	66.802	37.319	0.0000	29.484	059.1	046.5	0.700	0.500	65.734	36.937	0.0000	9.0531	0.0000
11.09.19	64.515	36.124	0.0000	28.391	058.3	045.5	0.700	0.500	63.509	35.768	0.0000	8.6835	0.0000
10.09.19	65.170	39.035	0.0000	26.135	059.2	044.5	0.700	0.500	64.122	38.668	0.0000	8.6881	0.0000
09.09.19	66.398	39.102	0.0000	27.296	059.1	044.3	0.700	0.500	65.334	38.737	0.0000	8.9637	0.0000
08.09.19	69.230	39.180	0.0000	30.051	059.2	044.4	0.700	0.500	68.118	38.813	0.0000	9.6432	0.0000
07.09.19	67.546	39.256	0.0000	28.291	059.1	044.5	0.700	0.500	66.464	38.886	0.0000	9.1897	0.0000
06.09.19	65.205	39.276	0.0000	25.929	055.9	044.3	0.700	0.500	64.160	38.909	0.0000	8.6696	0.0000
05.09.19	66.512	39.245	0.0000	27.267	055.9	042.5	0.700	0.500	65.552	38.906	0.0000	8.3319	0.0000
04.09.19	67.259	39.236	0.0000	28.023	058.9	044.2	0.700	0.500	66.187	38.871	0.0000	9.1272	0.0000
03.09.19	70.183	39.245	0.0000	30.939	056.2	042.9	0.699	0.500	69.160	38.900	0.0000	9.1048	1.0000
02.09.19	66.254	39.913	0.0000	26.341	059.1	044.4	0.700	0.500	65.194	39.539	0.0000	8.7619	0.0000
01.09.19	80.439	39.351	0.0000	41.087	058.9	045.3	0.700	0.500	79.157	38.967	0.0000	12.124	0.0000
31.08.19	87.255	38.725	0.0000	48.530	058.9	046.0	0.700	0.500	85.867	38.337	0.0000	13.782	0.0000
30.08.19	47.732	16.568	0.0000	31.165	036.6	031.8	0.700	0.500	47.430	16.487	0.0000	7.4292	0.0000
29.08.19	18.516	9.6315	0.0000	8.8847	032.7	029.2	0.700	0.500	18.423	9.5922	0.0000	2.3867	0.0000
28.08.19	66.514	40.176	0.0000	26.338	060.1	045.2	0.700	0.500	65.416	39.787	0.0000	8.9245	0.0000
27.08.19	65.501	40.143	0.0000	25.358	059.7	045.3	0.700	0.500	64.431	39.753	0.0000	8.5597	0.0000
26.08.19	66.222	39.990	0.0000	26.233	059.7	045.5	0.700	0.500	65.142	39.597	0.0000	8.7170	0.0000
ИТОГО:	1967.0	1118.5	0.0000	848.55	055.6	042.2	0.677	0.484	1936.2	1108.1	0.0000	270.13	1.0000

Подпись "ЗЕ"

240,13 : 4,19<sup>2</sup>  
 = 64,47 Гкал.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 26/08/19г.-24/09/19г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: \_\_\_\_\_ Тип расходамера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВК77 сет. N 1 Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
 Договорные расходы: М под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч  
 М сет. воды= Т.СУТ МГВС= \_\_\_\_\_ Т.СУТ Г обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч  
 ТХВ= 0.00 Град С

Заводской номер 00246704 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=0 КС=0x13FC ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	T	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	Т	Т	Т	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
26/08/19	59.06	52.08	6.98	46.35	39.46	45.60	38.98	6.62	6.00	4.00	4.00	0.666	0.343	24	0	0
27/08/19	59.01	52.07	6.94	46.54	39.41	45.81	38.93	6.88	6.00	4.00	4.00	0.675	0.359	24	0	0
28/08/19	59.34	52.07	7.27	46.63	39.37	45.88	38.89	6.99	6.00	4.00	4.00	0.700	0.363	24	0	0
29/08/19	59.59	51.60	7.99	14.74	13.41	14.49	13.25	1.24	6.00	4.00	4.00	0.183	0.072	24	0	0
30/08/19	52.92	48.03	4.89	18.07	14.06	17.82	13.92	3.90	6.00	4.00	4.00	0.275	0.188	24	0	0
31/08/19	57.85	48.03	5.26	47.66	39.99	46.93	39.51	7.42	6.00	4.00	4.00	0.637	0.389	24	0	0
01/09/19	57.81	51.78	6.03	47.44	38.86	46.69	38.38	8.31	6.00	4.00	4.00	0.713	0.427	24	0	0
02/09/19	58.09	51.51	6.58	46.27	38.55	45.53	38.07	7.46	6.00	4.00	4.00	0.683	0.382	24	0	0
03/09/19	55.30	49.51	5.79	46.40	38.19	45.70	37.74	7.96	6.00	4.00	4.00	0.660	0.386	24	0	0
04/09/19	57.82	51.27	6.55	45.25	38.07	44.53	37.59	6.94	6.00	4.00	4.00	0.648	0.356	24	0	0
05/09/19	55.04	49.06	5.98	45.70	37.93	45.04	37.49	7.55	6.00	4.00	4.00	0.640	0.373	24	0	0
06/09/19	58.18	51.50	6.68	45.74	38.56	45.00	38.08	6.92	6.00	4.00	4.00	0.658	0.360	24	0	0
07/09/19	58.14	51.65	6.49	47.73	39.20	46.98	38.72	8.26	6.00	4.00	4.00	0.730	0.428	24	0	0
08/09/19	58.24	51.73	6.51	47.75	38.99	46.98	38.51	8.47	6.00	4.00	4.00	0.744	0.440	24	0	0
09/09/19	58.18	51.68	6.50	47.35	38.88	46.62	38.40	8.22	6.00	4.00	4.00	0.728	0.426	24	0	0
10/09/19	58.25	51.78	6.47	46.91	38.85	46.18	38.37	7.81	6.00	4.00	4.00	0.704	0.405	24	0	0
11/09/19	57.64	50.93	6.71	44.65	37.19	43.96	36.73	7.23	6.00	4.00	4.00	0.665	0.368	24	0	0
12/09/19	58.08	50.82	7.26	44.87	38.66	44.15	38.18	5.97	6.00	4.00	4.00	0.626	0.306	24	0	0
13/09/19	57.96	51.45	6.51	43.60	36.14	42.91	35.68	7.23	6.00	4.00	4.00	0.652	0.372	24	0	0
14/09/19	57.69	51.11	6.58	44.61	37.27	43.91	36.79	7.12	6.00	4.00	4.00	0.652	0.363	24	0	0
15/09/19	58.21	51.20	7.01	46.22	37.19	45.47	36.71	8.76	6.00	4.00	4.00	0.769	0.453	24	0	0
16/09/19	58.42	51.31	7.11	44.72	37.27	43.98	36.79	7.19	6.00	4.00	4.00	0.679	0.369	24	0	0
17/09/19	58.22	51.17	7.05	44.73	37.23	43.99	36.75	7.24	6.00	4.00	4.00	0.681	0.373	24	0	0
18/09/19	58.43	51.39	7.04	44.82	37.13	44.08	36.65	7.43	6.00	4.00	4.00	0.695	0.383	24	0	0
19/09/19	58.72	51.52	7.20	44.71	37.08	43.99	36.60	7.39	6.00	4.00	4.00	0.699	0.378	24	0	0
20/09/19	58.47	51.30	7.17	44.89	37.01	44.16	36.53	7.63	6.00	4.00	4.00	0.709	0.392	24	0	0
21/09/19	58.63	51.37	7.26	45.21	37.02	44.48	36.54	7.94	6.00	4.00	4.00	0.732	0.409	24	0	0
22/09/19	58.54	51.35	7.19	46.72	36.87	45.95	36.39	9.56	6.00	4.00	4.00	0.823	0.492	24	0	0
23/09/19	58.59	51.12	7.47	45.91	36.92	45.18	36.44	8.74	6.00	4.00	4.00	0.786	0.446	24	0	0
24/09/19	58.44	50.92	7.52	45.81	36.91	45.06	36.43	8.63	6.00	4.00	4.00	0.777	0.438	24	0	0
Итого:				1318.00	1091.67	1297.05	1078.04	219.01				19.989	11.239	1720	0	0
Средние:	57.96	51.23	6.73							6.00	4.00					

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 24/10/19г.-24/11/19г.

Абонент: \_\_\_\_\_  
 Адрес: \_\_\_\_\_  
 Теплоучаститель ВКТ7 сет. N 1  
 Договорные расходы: \_\_\_\_\_  
 М сет. воды=\_\_\_\_\_ Т.сут МГВС=\_\_\_\_\_ Т.сут  
 ТХВ= 0.00 Град С

Договор N: \_\_\_\_\_  
 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Пределы измерений:  
 G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч  
 G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246704 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0x13FC ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	T	МГ	P1	P2	Q0	QF	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	M3	T	M3	T	T	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
24/10/19	58.12	50.92	7.20	45.11	44.39	36.53	36.05	8.34	6.00	6.00	4.00	0.746	0.425	24	0	0
25/10/19	58.10	50.91	7.19	44.13	43.41	36.54	36.06	7.35	6.00	6.00	4.00	0.689	0.375	24	0	0
26/10/19	57.78	50.75	7.03	46.58	45.84	36.36	35.88	9.96	6.00	6.00	4.00	0.829	0.504	24	0	0
27/10/19	57.91	50.83	7.08	45.82	45.08	36.38	35.90	9.18	6.00	6.00	4.00	0.788	0.465	24	0	0
28/10/19	57.93	50.80	7.13	45.32	44.59	36.35	35.87	8.72	6.00	6.00	4.00	0.762	0.442	24	0	0
29/10/19	58.46	51.16	7.30	45.65	44.90	36.38	35.90	9.00	6.00	6.00	4.00	0.786	0.460	24	0	0
30/10/19	58.39	50.99	7.40	44.51	43.78	36.39	35.91	7.87	6.00	6.00	4.00	0.727	0.403	24	0	0
31/10/19	58.41	50.76	7.65	45.45	44.71	36.32	35.84	8.87	6.00	6.00	4.00	0.794	0.447	24	0	0
01/11/19	58.36	50.69	7.67	45.14	44.42	36.31	35.83	8.59	6.00	6.00	4.00	0.778	0.435	24	0	0
02/11/19	54.74	48.87	5.87	35.36	34.85	27.87	27.53	7.32	6.00	6.00	4.00	0.562	0.341	24	0	0
03/11/19	58.10	51.07	7.03	49.13	48.37	38.73	38.25	10.12	6.00	6.00	4.00	0.857	0.516	24	0	0
04/11/19	57.80	50.81	6.99	49.41	48.66	38.64	38.16	10.50	6.00	6.00	4.00	0.876	0.530	24	0	0
05/11/19	57.82	50.77	7.05	47.88	47.14	38.63	38.15	8.99	6.00	6.00	4.00	0.789	0.452	24	0	0
06/11/19	57.54	50.65	6.89	47.98	47.22	38.51	38.03	9.19	6.00	6.00	4.00	0.793	0.465	24	0	0
07/11/19	57.82	50.91	6.91	47.63	46.88	38.45	37.97	8.91	6.00	6.00	4.00	0.778	0.454	24	0	0
08/11/19	58.67	51.53	7.14	47.26	46.51	38.41	37.93	8.58	6.00	6.00	4.00	0.775	0.442	24	0	0
09/11/19	58.21	51.08	7.13	48.46	47.70	38.23	37.75	9.95	6.00	6.00	4.00	0.849	0.504	24	0	0
10/11/19	57.99	50.98	7.01	49.16	48.39	38.07	37.59	10.80	6.00	6.00	4.00	0.890	0.548	24	0	0
11/11/19	58.18	51.03	7.15	47.00	46.24	38.12	37.64	8.60	6.00	6.00	4.00	0.772	0.438	24	0	0
12/11/19	58.11	51.00	7.11	47.13	46.39	37.99	37.51	8.88	6.00	6.00	4.00	0.783	0.453	24	0	0
13/11/19	58.07	50.94	7.13	48.02	47.27	37.89	37.41	9.86	6.00	6.00	4.00	0.840	0.504	24	0	0
14/11/19	58.00	50.83	7.17	46.79	46.05	37.83	37.35	8.70	6.00	6.00	4.00	0.775	0.440	24	0	0
15/11/19	58.07	50.81	7.26	45.83	45.10	37.76	37.28	7.82	6.00	6.00	4.00	0.723	0.398	24	0	0
16/11/19	57.81	50.57	7.24	45.94	45.21	37.77	37.29	7.92	6.00	6.00	4.00	0.729	0.398	24	0	0
17/11/19	57.63	50.54	7.09	47.88	47.12	37.56	37.08	10.04	6.00	6.00	4.00	0.840	0.505	24	0	0
18/11/19	57.88	50.76	7.12	46.41	45.67	37.63	37.15	8.52	6.00	6.00	4.00	0.758	0.430	24	0	0
19/11/19	57.94	50.77	7.17	46.31	45.59	37.56	37.08	8.51	6.00	6.00	4.00	0.759	0.431	24	0	0
20/11/19	59.13	51.35	7.78	45.14	44.39	37.54	37.06	7.33	6.00	6.00	4.00	0.722	0.377	24	0	0
21/11/19	60.18	52.13	8.05	45.49	44.73	37.53	37.05	7.68	6.00	6.00	4.00	0.760	0.399	24	0	0
22/11/19	60.13	52.00	8.13	45.81	45.06	37.44	36.96	8.10	6.00	6.00	4.00	0.789	0.423	24	0	0
23/11/19	59.55	51.65	7.90	45.70	44.95	37.33	36.85	8.10	6.00	6.00	4.00	0.771	0.417	24	0	0
24/11/19	59.36	51.51	7.85	46.73	45.96	37.17	36.69	9.27	6.00	6.00	4.00	0.839	0.479	24	0	0
Итого:				1480.16	1456.57	1190.22	1175.00	281.57				24.928	14.300	768	0	0
Средние:	58.19	50.95	7.24						6.00	6.00	4.00					

ОТЧЕТ  
 о суточных параметрах узла теплоснабжения  
 Диапазон архива : 24.11.19 - 23.10.19  
 Абонент \_\_\_\_\_ Договор N \_\_\_\_\_  
 Адрес \_\_\_\_\_  
 Теплосчетчик СТУ-1 No. 0 V 2.043  
 Схема подключения : 14

Дата/Время	V3, м3	V4, м3	V6, м3	V3-V4	T3, °C	T4, °C	P3, МПа	P4, МПа	M3, Т	M4, Т	M6, Т	E2, ГДж	ТНС, МИН
24.11.19	74.005	38.905	0.0000	35.100	060.2	044.8	0.700	0.500	72.778	38.534	0.0000	11.046	0.0000
23.11.19	72.659	39.062	0.0000	33.597	060.4	044.9	0.700	0.500	71.447	38.688	0.0000	10.756	0.0000
22.11.19	68.389	38.722	0.0000	29.667	060.9	044.9	0.700	0.500	67.229	38.352	0.0000	9.8500	0.0000
21.11.19	71.121	43.018	0.0000	28.103	061.1	045.5	0.700	0.500	69.910	42.595	0.0000	9.7380	0.0000
20.11.19	73.203	42.929	0.0000	30.274	060.2	045.0	0.700	0.500	71.990	42.517	0.0000	10.147	0.0000
19.11.19	70.938	43.040	0.0000	27.898	059.0	044.5	0.700	0.500	69.805	42.635	0.0000	9.2652	0.0000
18.11.19	72.339	43.241	0.0000	29.098	058.7	044.7	0.700	0.500	71.196	42.831	0.0000	9.4511	0.0000
17.11.19	79.986	43.162	0.0000	36.824	058.7	045.1	0.700	0.500	78.722	42.746	0.0000	11.191	0.0000
16.11.19	75.570	43.488	0.0000	32.081	058.5	044.8	0.700	0.500	74.384	43.073	0.0000	10.079	0.0000
15.11.19	72.983	43.616	0.0000	29.367	058.9	044.8	0.700	0.500	71.821	43.201	0.0000	9.5722	0.0000
14.11.19	74.256	43.599	0.0000	30.657	058.8	045.0	0.700	0.500	73.079	43.180	0.0000	9.7983	0.0000
13.11.19	72.370	43.772	0.0000	28.598	058.9	045.0	0.700	0.500	71.217	43.351	0.0000	9.3696	0.0000
12.11.19	71.779	43.869	0.0000	27.910	058.9	044.9	0.700	0.500	70.637	43.449	0.0000	9.2119	0.0000
11.11.19	71.892	43.968	0.0000	27.924	058.9	044.9	0.700	0.500	70.750	43.546	0.0000	9.2348	0.0000
10.11.19	78.318	43.706	0.0000	34.613	058.8	045.3	0.700	0.500	77.077	43.279	0.0000	10.687	0.0000
09.11.19	75.468	43.956	0.0000	31.512	059.0	045.2	0.700	0.500	74.261	43.529	0.0000	10.061	0.0000
08.11.19	65.045	35.746	0.0000	29.300	059.2	043.7	0.700	0.500	63.999	35.421	0.0000	9.3038	0.0000
07.11.19	54.229	22.847	0.0000	31.381	058.3	041.3	0.700	0.500	53.381	22.661	0.0000	9.1073	0.0000
06.11.19	67.572	37.028	0.0000	30.544	058.2	043.8	0.700	0.500	66.522	36.825	0.0000	9.4184	0.0000
05.11.19	66.005	37.164	0.0000	28.841	058.5	043.8	0.700	0.500	64.967	36.825	0.0000	9.1369	0.0000
04.11.19	72.525	36.208	0.0000	36.318	058.5	044.3	0.700	0.500	71.386	35.869	0.0000	10.765	0.0000
03.11.19	68.348	36.517	0.0000	31.830	058.8	044.7	0.700	0.500	67.262	36.170	0.0000	9.7873	0.0000
02.11.19	53.242	27.202	0.0000	26.040	051.1	039.6	0.700	0.500	52.594	26.997	0.0000	7.2972	0.0000
01.11.19	65.239	37.671	0.0000	27.567	059.3	044.3	0.700	0.500	64.187	37.319	0.0000	8.9795	0.0000
31.10.19	65.112	37.704	0.0000	27.408	059.3	044.3	0.700	0.500	64.064	37.348	0.0000	8.9117	0.0000
30.10.19	64.968	37.716	0.0000	27.251	059.3	044.6	0.700	0.500	63.922	37.356	0.0000	8.8191	0.0000
29.10.19	63.531	37.805	0.0000	25.726	059.3	044.8	0.700	0.500	62.507	37.444	0.0000	8.4651	0.0000
28.10.19	67.131	37.603	0.0000	29.528	058.9	044.7	0.700	0.500	66.062	37.247	0.0000	9.3191	0.0000
27.10.19	68.280	37.615	0.0000	30.665	058.8	044.7	0.700	0.500	67.195	37.257	0.0000	9.5660	0.0000
26.10.19	67.046	37.673	0.0000	29.373	058.7	044.6	0.700	0.500	65.987	37.317	0.0000	9.2218	0.0000
25.10.19	63.966	37.827	0.0000	26.139	059.0	044.7	0.700	0.500	62.945	37.467	0.0000	8.4986	0.0000
24.10.19	64.594	38.014	0.0000	26.580	059.2	045.0	0.700	0.500	63.556	37.648	0.0000	8.6411	0.0000
ИТОГО:	2210.1	1252.4	0.0000	957.71	058.9	044.4	0.700	0.500	2176.9	1242.5	0.0000	304.70	0.0000

Подпись \_\_\_\_\_  
 "ЕА"

304, 70: 4, 19 = 8, 72/1000

Открытие за  
каждый день.

Варейкиса 36 отопление 19.txt

ЭТЧЕТ  
э суточных параметрах узла теплоснабжения  
диапазон архива : 24.11.19 - 23.10.19

Абонент \_\_\_\_\_ Договор N \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Теплосчетчик СТУ-1 No. 0 V 2.043

Схема подключения : 14

Дата/Время	V1, м3	V2, м3	V5, м3	V1-V2	T1, °C	T2, °C	P1, МПа	P2, МПа	M1, Т	M2, Т	M5, Т	E1, ГДЖ	ТНС, МИН
24.11.19	1709.5	1678.2	0.0000	31.349	060.3	055.5	0.700	0.500	1681.1	1654.1	0.0000	33.720	0.0000
23.11.19	1708.0	1676.5	0.0000	31.492	061.3	056.4	0.700	0.500	1678.7	1651.8	0.0000	34.973	0.0000
22.11.19	1706.8	1675.6	0.0000	31.187	062.1	057.0	0.700	0.500	1676.7	1650.3	0.0000	36.128	0.0000
21.11.19	1709.5	1677.7	0.0000	31.817	063.6	058.3	0.700	0.500	1678.1	1651.4	0.0000	37.857	0.0000
20.11.19	1709.0	1678.7	0.0000	30.284	056.7	052.3	0.700	0.500	1683.6	1657.2	0.0000	31.443	0.0000
19.11.19	1705.2	1675.7	0.0000	29.453	051.3	047.9	0.700	0.500	1684.3	1657.6	0.0000	23.834	0.0000
18.11.19	1706.0	1677.2	0.0000	28.880	051.5	048.2	0.700	0.500	1685.0	1658.8	0.0000	23.660	0.0000
17.11.19	1705.4	1676.6	0.0000	28.860	051.9	048.5	0.700	0.500	1684.1	1658.0	0.0000	24.151	0.0000
16.11.19	1705.4	1676.8	0.0000	28.542	051.5	048.1	0.700	0.500	1684.3	1658.5	0.0000	23.915	0.0000
15.11.19	1700.0	1671.3	0.0000	28.724	051.8	048.4	0.700	0.500	1678.7	1652.8	0.0000	24.224	0.0000
14.11.19	1699.2	1670.0	0.0000	29.156	052.1	048.7	0.700	0.500	1677.7	1651.3	0.0000	24.101	0.0000
13.11.19	1706.7	1678.2	0.0000	28.539	051.2	048.0	0.700	0.500	1685.9	1659.9	0.0000	23.148	0.0000
12.11.19	1706.5	1678.2	0.0000	28.313	051.0	047.8	0.700	0.500	1685.8	1660.1	0.0000	23.088	0.0000
11.11.19	1702.5	1673.4	0.0000	29.081	052.4	049.0	0.700	0.500	1680.8	1654.5	0.0000	24.436	0.0000
10.11.19	1703.9	1674.5	0.0000	29.427	052.7	049.2	0.700	0.500	1681.9	1655.3	0.0000	24.860	0.0000
09.11.19	1703.0	1673.3	0.0000	29.699	052.7	049.3	0.700	0.500	1681.0	1654.1	0.0000	24.755	0.0000
08.11.19	1704.9	1675.0	0.0000	29.905	052.0	048.7	0.700	0.500	1683.4	1656.2	0.0000	24.121	0.0000
07.11.19	1718.6	1691.0	0.0000	27.642	044.5	042.2	0.700	0.500	1702.6	1676.7	0.0000	17.031	0.0000
06.11.19	1718.4	1691.2	0.0000	27.215	044.0	041.8	0.700	0.500	1702.7	1677.1	0.0000	16.511	0.0000
05.11.19	1712.4	1684.1	0.0000	28.372	048.3	045.4	0.700	0.500	1693.8	1667.6	0.0000	20.710	0.0000
04.11.19	1704.6	1674.4	0.0000	30.238	052.7	049.2	0.700	0.500	1682.6	1655.3	0.0000	25.041	0.0000
03.11.19	1702.7	1672.3	0.0000	30.358	052.9	049.4	0.700	0.500	1680.5	1653.1	0.0000	25.089	0.0000
02.11.19	1701.6	1671.5	0.0000	30.077	052.6	049.1	0.700	0.500	1679.7	1652.5	0.0000	25.046	0.0000
01.11.19	1700.5	1670.3	0.0000	30.215	053.0	049.5	0.700	0.500	1678.3	1651.1	0.0000	25.323	0.0000
31.10.19	1699.8	1669.4	0.0000	30.384	053.5	050.0	0.700	0.500	1677.2	1649.8	0.0000	25.258	0.0000
30.10.19	1704.0	1674.4	0.0000	29.653	052.1	048.9	0.700	0.500	1682.5	1655.5	0.0000	23.398	0.0000
29.10.19	1704.9	1675.7	0.0000	29.281	051.5	048.4	0.700	0.500	1683.9	1657.2	0.0000	22.720	0.0000
28.10.19	1711.5	1683.8	0.0000	27.668	046.1	043.7	0.700	0.500	1694.3	1668.5	0.0000	17.731	0.0000
27.10.19	1714.0	1687.2	0.0000	26.790	043.8	041.6	0.700	0.500	1698.5	1673.2	0.0000	15.509	0.0000
26.10.19	1713.5	1686.3	0.0000	27.210	044.5	042.3	0.700	0.500	1697.5	1671.9	0.0000	15.953	0.0000
25.10.19	1713.4	1686.1	0.0000	27.349	044.3	042.1	0.700	0.500	1697.6	1671.8	0.0000	15.758	0.0000
24.10.19	1716.7	1689.7	0.0000	26.994	044.2	042.0	0.700	0.500	1700.9	1675.5	0.0000	15.777	0.0000
ИТОГО:	054656	053690	0.0000	934.15	051.9	048.5	0.700	0.500	053944	053098	0.0000	769.23	0.0000

Подпись  
"08"

26.10.19 : 19.19 = 183, 19 Nov

варейкиса 38 отопление 19.txt

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 26/11/19г.-23/12/19г.

Абонент: \_\_\_\_\_

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 2.00 м3/ч G под min=

1.00 м3/ч

M сет. воды= \_\_\_\_\_ Т.СУТ МГВС= \_\_\_\_\_ Т.СУТ

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min=

1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 Град С

Заводской номер 00246704  
ПО 2.7

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=0 ТЗ=0

КС=0x13FC

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	
Qo	ВНР	ВОС	НС								
Гкал	ч	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2
26/11/19	59.77	52.44	7.33	310.16	305.10	0.00	0.00	305.10	7.00	7.00	
2.231	24	0									
27/11/19	64.43	56.03	8.40	310.24	304.38	0.00	0.00	304.38	7.00	7.00	
2.555	24	0									
28/11/19	57.07	50.45	6.62	309.32	304.65	0.00	0.00	304.65	7.00	7.00	
2.005	24	0									
29/11/19	49.47	44.35	5.12	307.81	304.30	0.00	0.00	304.30	7.00	7.00	
1.556	24	0									
30/11/19	48.91	43.89	5.02	308.00	304.53	0.00	0.00	304.53	7.00	7.00	
1.523	24	0									
01/12/19	48.78	43.77	5.01	308.06	304.61	0.00	0.00	304.61	7.00	7.00	
1.524	24	0									
02/12/19	49.39	44.22	5.17	307.73	304.22	0.00	0.00	304.22	7.00	7.00	
1.570	24	0									
03/12/19	57.16	50.19	6.97	309.77	305.05	0.00	0.00	305.05	7.00	7.00	
2.115	24	0									
04/12/19	60.54	53.00	7.54	309.34	304.10	0.00	0.00	304.10	7.00	7.00	
2.281	24	0									
05/12/19	59.91	52.74	7.17	312.52	307.40	0.00	0.00	307.40	7.00	7.00	
2.199	24	0									
06/12/19	52.92	47.25	5.67	314.25	310.16	0.00	0.00	310.16	7.00	7.00	
1.750	24	0									
07/12/19	47.69	43.10	4.59	312.35	309.06	0.00	0.00	309.06	7.00	7.00	
1.416	24	0									
08/12/19	49.55	44.52	5.03	313.10	309.49	0.00	0.00	309.49	7.00	7.00	
1.550	24	0									
09/12/19	55.04	48.96	6.08	314.81	310.38	0.00	0.00	310.38	7.00	7.00	
1.882	24	0									
10/12/19	55.99	49.71	6.28	314.64	310.07	0.00	0.00	310.07	7.00	7.00	
1.946	24	0									
11/12/19	54.78	47.70	7.08	266.32	262.61	0.00	0.00	262.61	7.00	7.00	
1.625	24	0									
12/12/19	60.74	53.50	7.24	315.10	309.78	0.00	0.00	309.78	7.00	7.00	
2.235	24	0									
13/12/19	63.93	56.02	7.91	316.81	310.93	0.00	0.00	310.93	7.00	7.00	
2.458	24	0									
14/12/19	62.74	55.15	7.59	316.46	310.77	0.00	0.00	310.77	7.00	7.00	
2.357	24	0									
15/12/19	62.02	54.61	7.41	316.75	311.20	0.00	0.00	311.20	7.00	7.00	
2.300	24	0									
16/12/19	60.93	53.76	7.17	316.55	311.17	0.00	0.00	311.17	7.00	7.00	
2.232	24	0									
17/12/19	54.62	48.80	5.82	316.83	312.41	0.00	0.00	312.41	7.00	7.00	
1.807	24	0									
18/12/19	56.05	50.10	5.95	316.88	312.29	0.00	0.00	312.29	7.00	7.00	
1.856	24	0									
19/12/19	49.03	44.20	4.83	315.22	311.59	0.00	0.00	311.59	7.00	7.00	
1.488	24	0									
20/12/19	57.96	51.38	6.58	316.39	311.48	0.00	0.00	311.48	7.00	7.00	
2.051	24	0									
21/12/19	59.23	52.40	6.83	315.85	310.75	0.00	0.00	310.75	7.00	7.00	



варейкиса 38 отопление 19.txt

2/19	24	0	59.07	52.28	6.79	316.05	310.97	0.00	0.00	310.97	7.00	7.00
07	24	0										
/12/19	24	0	58.00	51.51	6.49	316.10	311.17	0.00	0.00	311.17	7.00	7.00
.017	24	0										

---

Итого:						8723.41	8594.62	0.00	0.00	8594.62		
54.756	672	0										

---

Средние:	56.28	49.86	6.42							7.00	7.00	
----------	-------	-------	------	--	--	--	--	--	--	------	------	--

Период нормальной работы 672ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 14857ч

Представитель абонента                      Представитель теплоснабж.организации

варейкиса 38 гвс 19.txt  
ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 26/11/19г.-23/12/19г.

Абонент: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_  
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Договорные расходы:

1.00 м3/ч

М сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут МГВС= \_\_\_\_\_ т.сут

1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 Град С

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G под max= 2.00 м3/ч G под min=

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min=

Заводской номер 00246704  
по 2.7

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=1 ТЗ=0

КС=0x13FC

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2
Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС						
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2
Гкал	Гкал	ч	ч							
26/11/19	58.64	50.93	7.71	45.63	44.88	37.06	36.58	8.30	6.00	4.00
0.770	0.423	24	0							
27/11/19	58.25	50.61	7.64	46.18	45.44	36.96	36.48	8.96	6.00	4.00
0.801	0.451	24	0							
28/11/19	57.92	50.41	7.51	45.43	44.69	36.89	36.41	8.28	6.00	4.00
0.754	0.416	24	0							
29/11/19	57.49	49.99	7.50	44.60	43.90	36.87	36.39	7.51	6.00	4.00
0.706	0.374	24	0							
30/11/19	57.46	49.99	7.47	46.59	45.85	36.71	36.23	9.62	6.00	4.00
0.824	0.478	24	0							
01/12/19	56.68	49.60	7.08	47.48	46.76	36.53	36.05	10.71	6.00	4.00
0.864	0.525	24	0							
02/12/19	57.75	50.22	7.53	45.34	44.61	36.63	36.15	8.46	6.00	4.00
0.761	0.421	24	0							
03/12/19	58.29	50.62	7.67	45.62	44.88	36.52	36.05	8.83	6.00	4.00
0.789	0.445	24	0							
04/12/19	58.72	50.94	7.78	45.62	44.89	36.44	35.96	8.93	6.00	4.00
0.805	0.455	24	0							
05/12/19	57.69	50.12	7.57	45.51	44.77	36.29	35.83	8.94	6.00	4.00
0.786	0.448	24	0							
06/12/19	58.09	50.48	7.61	43.81	43.10	36.37	35.89	7.21	6.00	4.00
0.691	0.361	24	0							
07/12/19	57.64	50.28	7.36	46.34	45.61	36.10	35.62	9.99	6.00	4.00
0.841	0.501	24	0							
08/12/19	57.49	50.25	7.24	46.71	45.99	35.92	35.44	10.55	6.00	4.00
0.866	0.526	24	0							
09/12/19	58.31	50.69	7.62	43.77	43.05	36.13	35.65	7.40	6.00	4.00
0.707	0.375	24	0							
10/12/19	58.19	50.65	7.54	43.94	43.23	36.01	35.53	7.70	6.00	4.00
0.716	0.390	24	0							
11/12/19	58.09	50.55	7.54	43.96	43.27	35.93	35.46	7.81	6.00	4.00
0.722	0.393	24	0							
12/12/19	58.97	51.24	7.73	45.79	45.04	35.75	35.27	9.77	6.00	4.00
0.849	0.501	24	0							
13/12/19	59.04	51.09	7.95	43.43	42.71	35.86	35.38	7.33	6.00	4.00
0.716	0.374	24	0							
14/12/19	58.46	50.70	7.76	44.02	43.30	35.72	35.24	8.06	6.00	4.00
0.745	0.411	24	0							
15/12/19	58.33	50.85	7.48	45.26	44.52	35.63	35.15	9.37	6.00	4.00
0.811	0.474	24	0							
16/12/19	58.71	50.98	7.73	44.15	43.42	35.75	35.27	8.15	6.00	4.00
0.753	0.414	24	0							
17/12/19	57.19	49.94	7.25	44.53	43.83	35.72	35.27	8.56	6.00	4.00
0.745	0.424	24	0							
18/12/19	58.39	50.82	7.57	43.93	43.19	35.82	35.34	7.85	6.00	4.00
0.727	0.400	24	0							
19/12/19	56.07	49.20	6.87	44.31	43.65	35.77	35.32	8.33	6.00	4.00
0.712	0.404	24	0							
20/12/19	58.37	50.86	7.51	44.75	44.02	35.84	35.36	8.66	6.00	4.00
0.774	0.439	24	0							
21/12/19	57.99	50.64	7.35	45.30	44.59	35.76	35.29	9.30	6.00	4.00

варейкиса 38 гвс 19.txt

0.470	24	0										
19	58.02	50.78	7.24	46.14	45.38	35.74	35.26	10.12	6.00	4.00		
	0.512	24	0									
/19	58.13	50.78	7.35	43.93	43.21	35.94	35.46	7.75	6.00	4.00		
1	0.394	24	0									
Итого:				1262.07	1241.78	1012.66	999.33	242.45				
21.585	12.199	672	0									
Средние:				58.01	50.51	7.50				6.00	4.00	

Период нормальной работы 672ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 39170ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах узла теплоснабжения  
 Диапазон архива : 24.12.19 - 25.11.19  
 Абонент \_\_\_\_\_ Договор N \_\_\_\_\_  
 Адрес \_\_\_\_\_  
 Теплосчетчик СТУ-1 No. 0 V 2.043  
 Схема подключения : 14

Дата/Время	V1, м3 НетДанных	V2, м3	V5, м3	V1-V2	T1, оС	T2, оС	P1, мПа	P2, мПа	M1, т	M2, т	M5, т	E1, ГДж	тНС, мин
24.12.19	1713.1	1684.2	0.0000	28.865	058.3	054.0	0.700	0.500	1686.3	1661.3	0.0000	30.685	0.0000
23.12.19	1712.2	1683.5	0.0000	28.723	059.3	054.8	0.700	0.500	1684.6	1659.9	0.0000	31.694	0.0000
21.12.19	1711.3	1682.5	0.0000	28.794	059.6	055.1	0.700	0.500	1683.5	1658.8	0.0000	31.973	0.0000
20.12.19	1713.6	1685.5	0.0000	28.113	058.5	054.1	0.700	0.500	1686.7	1662.5	0.0000	30.927	0.0000
19.12.19	1713.9	1688.1	0.0000	25.840	052.0	048.4	0.700	0.500	1692.4	1669.4	0.0000	25.496	0.0000
18.12.19	1715.5	1690.2	0.0000	25.306	053.7	050.2	0.700	0.500	1692.5	1670.1	0.0000	25.189	0.0000
17.12.19	1716.8	1690.5	0.0000	26.248	054.7	050.9	0.700	0.500	1693.0	1669.9	0.0000	26.873	0.0000
16.12.19	1712.8	1684.0	0.0000	28.738	060.9	056.3	0.700	0.500	1683.7	1659.3	0.0000	33.217	0.0000
15.12.19	1711.7	1682.8	0.0000	28.929	062.3	057.4	0.700	0.500	1681.5	1657.1	0.0000	34.742	0.0000
14.12.19	1711.9	1683.0	0.0000	28.811	063.0	057.9	0.700	0.500	1681.0	1656.9	0.0000	35.729	0.0000
13.12.19	1710.9	1681.4	0.0000	29.539	064.0	058.7	0.700	0.500	1679.2	1654.6	0.0000	37.035	0.0000
12.12.19	1708.1	1678.6	0.0000	29.548	061.8	056.8	0.700	0.500	1678.4	1653.4	0.0000	35.004	0.0000
11.12.19	1452.4	1426.4	0.0000	26.076	054.8	050.8	0.700	0.500	1432.2	1409.1	0.0000	25.186	0.0000
10.12.19	1715.5	1687.0	0.0000	28.514	056.4	052.3	0.700	0.500	1690.3	1665.4	0.0000	29.411	0.0000
09.12.19	1645.8	1619.1	0.0000	26.703	053.1	049.3	0.670	0.479	1624.3	1600.6	0.0000	27.558	0.0000
08.12.19	1712.3	1686.1	0.0000	26.201	050.8	047.4	0.700	0.500	1691.7	1668.2	0.0000	24.493	0.0000
07.12.19	1704.7	1679.2	0.0000	25.422	047.8	044.8	0.700	0.500	1686.4	1663.2	0.0000	21.278	0.0000
06.12.19	1708.2	1681.7	0.0000	26.446	052.0	048.5	0.700	0.500	1686.7	1663.0	0.0000	24.759	0.0000
05.12.19	1709.7	1681.6	0.0000	28.128	059.5	054.9	0.700	0.500	1681.9	1657.9	0.0000	32.617	0.0000
04.12.19	1709.5	1680.8	0.0000	28.690	060.7	055.8	0.700	0.500	1680.7	1656.4	0.0000	34.862	0.0000
03.12.19	1715.4	1687.3	0.0000	28.145	059.4	054.5	0.700	0.500	1687.7	1663.9	0.0000	34.705	0.0000
02.12.19	1635.5	1687.3	0.0000	28.145	059.4	054.5	0.670	0.479	1687.7	1595.4	0.0000	22.778	0.0000
01.12.19	1635.7	1610.4	0.0000	25.102	047.5	044.3	0.670	0.478	1618.2	1595.8	0.0000	21.966	0.0000
30.11.19	1706.0	1610.6	0.0000	25.101	047.0	043.9	0.670	0.478	1618.7	1595.8	0.0000	22.888	0.0000
29.11.19	1634.2	1680.1	0.0000	25.837	049.1	045.9	0.700	0.500	1686.8	1663.4	0.0000	22.335	0.0000
28.11.19	1709.3	1608.7	0.0000	25.493	047.5	044.3	0.670	0.478	1616.9	1593.7	0.0000	28.860	0.0000
27.11.19	1709.3	1682.0	0.0000	27.291	056.0	051.9	0.700	0.500	1684.5	1660.7	0.0000	38.286	0.0000
26.11.19	1711.1	1681.4	0.0000	29.627	064.4	059.0	0.700	0.500	1678.9	1654.4	0.0000	35.356	0.0000
26.11.19	1712.4	1682.6	0.0000	29.776	061.1	056.1	0.700	0.500	1683.2	1658.0	0.0000	825.90	0.0000
ИТОГО:	047369	046599	0.0000	770.00	054.3	050.3	0.672	0.480	046672	046002	0.0000		

Исходных параметрах узла теплоснабжения  
 Диапазон архива : 24.12.19 - 25.11.19  
 Абонент \_\_\_\_\_ Договор № \_\_\_\_\_  
 Адрес \_\_\_\_\_  
 Теплосчетчик СТУ-1 №. 0 V 2.043  
 Схема подключения : 14

Дата/Время	V3, м3 НетДанных	V4, м3	V6, м3	V3-V4	T3, оС	T4, оС	P3, МПа	P4, МПа	M3, Т	M4, Т	M6, Т	E2, ГДЖ	ТНС, МИН
24.12.19	67.005	36.246	0.0000	30.759	058.8	043.8	0.700	0.500	65.941	35.916	0.0000	9.6241	0.0000
23.12.19	75.215	36.009	0.0000	39.206	058.6	043.9	0.700	0.500	74.029	35.679	0.0000	11.545	0.0000
22.12.19	75.355	36.081	0.0000	39.274	058.7	044.2	0.700	0.500	74.163	35.746	0.0000	11.542	0.0000
21.12.19	71.536	36.336	0.0000	35.199	058.9	044.0	0.700	0.500	70.397	36.001	0.0000	10.693	0.0000
20.12.19	70.028	36.377	0.0000	33.651	057.2	043.0	0.700	0.500	68.973	36.057	0.0000	9.9262	0.0000
19.12.19	67.823	36.546	0.0000	31.277	058.5	043.8	0.700	0.500	66.759	36.213	0.0000	9.7180	0.0000
18.12.19	67.926	36.532	0.0000	31.393	057.7	043.2	0.700	0.500	66.885	36.208	0.0000	9.5233	0.0000
17.12.19	66.190	36.751	0.0000	29.439	059.1	043.9	0.700	0.500	65.131	36.413	0.0000	9.3903	0.0000
16.12.19	73.815	36.613	0.0000	37.202	059.0	044.0	0.700	0.500	72.636	36.275	0.0000	11.160	0.0000
15.12.19	71.836	36.711	0.0000	35.125	059.2	044.1	0.700	0.500	70.682	36.371	0.0000	10.769	0.0000
14.12.19	67.939	36.913	0.0000	31.027	059.4	044.0	0.700	0.500	66.840	36.572	0.0000	9.8754	0.0000
13.12.19	67.828	36.938	0.0000	30.890	059.4	043.9	0.700	0.500	66.732	36.599	0.0000	9.8699	0.0000
12.12.19	68.518	36.906	0.0000	31.612	058.7	043.3	0.700	0.500	67.435	36.575	0.0000	9.9197	0.0000
11.12.19	67.504	36.904	0.0000	30.600	058.9	043.4	0.700	0.500	66.430	36.573	0.0000	9.7005	0.0000
10.12.19	63.238	35.387	0.0000	27.851	056.3	041.4	0.670	0.479	62.311	35.097	0.0000	8.9699	0.0000
09.12.19	75.941	36.705	0.0000	39.236	058.2	043.3	0.700	0.500	74.758	36.378	0.0000	11.566	0.0000
08.12.19	70.483	37.174	0.0000	33.308	058.0	043.0	0.700	0.500	69.392	36.846	0.0000	10.203	0.0000
07.12.19	68.806	37.369	0.0000	31.436	058.7	043.4	0.700	0.500	67.717	37.034	0.0000	9.8752	0.0000
06.12.19	68.823	37.454	0.0000	31.369	058.2	043.1	0.700	0.500	67.751	37.121	0.0000	9.7238	0.0000
05.12.19	69.191	37.676	0.0000	31.515	059.2	043.6	0.700	0.500	68.081	37.335	0.0000	9.9891	0.0000
04.12.19	67.447	37.974	0.0000	29.473	059.0	043.3	0.700	0.500	66.369	37.635	0.0000	9.4889	0.0000
03.12.19	66.322	36.375	0.0000	29.947	055.9	041.2	0.670	0.479	65.365	36.080	0.0000	9.4228	0.0000
02.12.19	74.387	36.339	0.0000	38.049	054.9	041.1	0.670	0.478	73.350	36.045	0.0000	10.984	0.0000
30.11.19	70.474	38.474	0.0000	32.001	058.1	043.1	0.700	0.500	69.383	38.133	0.0000	9.8894	0.0000
29.11.19	66.821	36.876	0.0000	29.945	055.8	041.4	0.670	0.478	65.860	36.574	0.0000	9.4069	0.0000
28.11.19	68.287	38.724	0.0000	29.562	058.3	043.4	0.700	0.500	67.220	38.377	0.0000	9.4171	0.0000
27.11.19	68.363	38.835	0.0000	29.527	058.3	043.4	0.700	0.500	67.272	38.482	0.0000	9.5059	0.0000
26.11.19	69.879	38.880	0.0000	30.999	059.4	043.9	0.700	0.500	68.750	38.523	0.0000	9.9532	0.0000
ИТОГО:	1947.0	1036.1	0.0000	910.87	056.2	041.8	0.672	0.480	1916.6	1026.9	0.0000	281.65	0.0000

Подпись \_\_\_\_\_  
 "СЭП"